

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Koszalin, dn. 10.05.2022 r.

**DZP.261.2.2022**

(znak sprawy)

Przedmiot zamówienia: **wymiana parkietu w hali sportowej i sali boksu oraz malowanie hal i zaplecza**

ZAMAWIAJACY, na wniosek WYKONAWCY i zgodnie z terminem określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

### PYTANIE NR 1

W związku z koniecznością wymiany parkietu w sali boksu proszę o informację czy demontaż istniejącego ringu jest po stronie Inwestora, czy też należy zakres ten uwzględnić w wycenie?

#### Odpowiedź:

Demontaż ringu stojącego na Sali boksu znajduje się po stronie Inwestora.

### PYTANIE NR 2

Proszę o informację czy po demontażu istniejącego parkietu na sali boksu konieczne będzie wykonanie oczyszczenia podłoża i ewentualna jego naprawa wraz z wyrównaniem podłoża pod nowy parkiet?

#### Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją techniczną (str. 3) do Wykonawcy należy wykonanie następujących prac:

Wymiany podłogi na sali bokserskiej:

- rozbiórka istniejącej podłogi - parkietu,
- utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki istniejącej podłogi - parkietu,
- ułożenie posadzki z deszczułek z drewna twardego wraz z cokołami,
- ocyklinowanie posadzki z deszczułek,
- lakierowanie posadzki z deszczułek.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę ww. elementów inwestycji wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu projektowanego, wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji, wyposażenie konieczne do eksploatacji. W związku z powyższym po demontażu istniejącego parkietu na sali boksu konieczne będzie takie przygotowanie podłoża (w tym jego oczyszczenie, ewentualna naprawa i wyrównanie, jeśli okażą się konieczne), aby ułożenie posadzki mogło być wykonane zgodnie z projektem, najnowszą wiedzą oraz ze sztuką budowlaną.

**Termin złożenia ofert nie ulega zmianie.**



PREZES ZARZĄDU  
Monika Tkaczuk